表ー2

月別検査項目と検査箇所数

○内数字は検査箇所数

番号	項目	基準値 (mg/l)	検査の省	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
				浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水
1	一般細菌	100個／ml以下	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
2	大腸菌	不検出	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01以下									①					①											
4	水銀及びその化合物	0.0005以下									①					①											
5	セレン及びその化合物	0.01以下									①					①											
6	鉛及びその化合物	0.01以下									①					①											
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下									①					①											
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.05以下									①					①											
9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	不可	①						①	①					①						①					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		①						①	①					①						①					
11	フッ素及びその化合物	0.8以下									①					①											
12	ホウ素及びその化合物	1以下									①					①											
13	四塩化炭素	0.002以下									①					①											
14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下									①					①											
15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02以下									①					①											
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下									①					①											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下									①					①											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下									①					①											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03以下									①					①											
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下									①					①											
21	塩素酸	0.6以下	不可	①						①						①						①					
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	不可	①						①						①						①					
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	不可	①						①						①						①					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04以下	不可	①						①						①						①					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	不可	①						①						①						①					
26	臭素酸	0.01以下	不可	①						①						①						①					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	不可	①						①						①						①					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2以下	不可	①						①						①						①					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	不可	①						①						①						①					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	不可	①						①						①						①					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	不可	①						①						①						①					
32	亜鉛及びその化合物	1以下									①					①											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下									①					①											
34	鉄及びその化合物	0.3以下		①						①	①					①						①					
35	銅及びその化合物	1以下									①					①											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下									①					①											
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下									①					①											
38	塩化物ｲｵﾝ	200以下		⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下									①					①											
40	蒸発残留物	500以下									①					①											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下									①					①											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下									①					①											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下									①					①											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下									①					①											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下									①					①											
46	有機物質 (TOC)	5以下	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
47	pH値	5.8-8.6	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
48	味	異常でない	不可	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
49	臭気	異常でない	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
50	色度	5度以下	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
51	濁度	2度以下	不可	⑤		⑤		⑤		⑤	①	⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤		⑤	
	水質管理目標設定項目									①	①																
	農薬類										①																